



Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 03
E toezicht@odh.nl
I www.odh.nl

AANTEKENEN

Van Leeuwen Buizen Groep B.V.
T.a.v. de bestuurders
Postbus 50
3330 AB ZWIJNDRECHT

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
05 APR. 2018	26 februari 2018	ODH-2018-00030232	Toezicht & Handhaving Milieu	
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
-	-	00513927	T&H Bodem, Grondwater & Ontgronding	
Betref				E-mail
last onder dwangsom, Lindtsedijk 100 te Zwijndrecht				

Geachte bestuurders,

Bij brief van 13 februari 2018, kenmerk ODH-2018-00010569, hebben wij het voornemen geuit om een last onder dwangsom op te leggen. Deze brief hebben wij u gestuurd naar aanleiding van een controle op 1 februari 2018 door de toezichthouder van de Omgevingsdienst Haaglanden, uitgevoerd bij uw bodemenergiesysteem gevestigd op het adres Lindtsedijk 120 te Zwijndrecht, kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht, sectie D, nummer 5195. Het doel van de controle was om te controleren in hoeverre uw inrichting zich houdt aan de geldende regelgeving. Tijdens de controle is vastgesteld dat in 2017 in totaal 108.700 m³ grondwater is onttrokken en dat in de zomer 63.200 m³ grondwater is onttrokken, terwijl vergunning is verleend voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van maximaal 100.000 m³ grondwater per jaar en maximaal 50.000 m³ grondwater in de zomer en maximaal 50.000 m³ grondwater in de winter. Met deze brief zetten wij het op 13 februari 2018 geuite voornemen om in een besluit.

Onder het kopje 'Overtreding' is vermeld welk voorschrift u overtreedt. Onder het kopje 'Besluit' staat vermeld wat u moet doen of nalaten om te voorkomen dat u een dwangsom moet betalen en binnen welke termijn. Ook staat hier vermeld wat de consequentie is wanneer wordt geconstateerd dat de overtreding zich herhaalt. De begunstigingstermijn is de termijn waarbinnen wij u nogmaals in de gelegenheid stellen om de overtreding ongedaan te maken zonder dat u aan ons een dwangsom moet betalen.

Wettelijk kader

Wij hebben u bij besluit van 30 november 2009, kenmerk PZH-2009-142178750, een vergunning verleend ingevolge de Grondwaterwet (thans Waterwet) voor het permanent onttrekken en retourneren van maximaal 100.000 m³ grondwater per jaar ten behoeve van een bodemenergiesysteem voor uw kantoorgebouw.

In het belang van een goede en democratische bestuursvoering passen wij de Wet openbaarheid van bestuur toe bij handhavingsbesluiten (artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur).



omgevingsdienst HAAGLANDEN

grondwater in de zomer ligt meer dan 25 procent boven de maximaal toegestane hoeveelheid en dat beschouwen wij niet als een marginale overschrijding. Omdat de overtreding nog niet is beëindigd, vinden wij handhavend optreden nodig.

Hoewel u in uw zienswijze vraagt om niet over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom, staan wij op het standpunt dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die ons zouden moeten doen afzien van het opleggen van een last onder dwangsom. Uit uw zienswijze blijkt dat u van anderen afhankelijk bent om te kunnen voldoen aan de last. Bij het stellen van de begunstigingstermijn houden wij hiermee rekening.

Belangenafweging

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om op te treden met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom, in de regel gebruik moeten maken van deze bevoegdheid. In gevallen waarin het bestuursorgaan de overtreder in bepaalde gevallen eerst waarschuwt en gelegenheid biedt tot herstel voordat het een handhavingsbesluit voorbereidt, dient het zich in beginsel te houden aan dit beleid. Dit laat echter onverlet dat slechts onder bijzondere omstandigheden van het bestuursorgaan mag worden gevergd, af te zien van handhavend optreden. Dergelijke omstandigheden kunnen zich voordoen als concreet zicht op legalisatie bestaat of als handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat behoort te worden afgezien van optreden in die concrete situatie.

De voornoemde overtreding kan niet worden gelegaliseerd. Van bijzondere omstandigheden die er toe leiden dat moet worden afgezien van handhavend optreden, is in uw situatie niet gebleken.

Besluit

Wij besluiten:

1. u te gelasten te voldoen aan voorschrift 1.2 van uw Waterwetvergunning van 30 november 2009 in samenhang met artikel 6.20, derde lid, van de Waterwet. Dit kunt u doen door het bodemenergiesysteem zo in te regelen dat overtreding van het jaardebiet, van het debiet in de zomer en van het debiet in de winter wordt voorkomen;
2. de termijn waarbinnen aan het onder 1. gestelde moet zijn voldaan te stellen op twaalf weken na dagtekening van dit besluit;
3. u een dwangsom op te leggen van € 1.500,00 (zegge: vijftienhonderd euro) per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan het gestelde onder 1., met een submaximum van € 3.000,00 (zegge: drieduizend euro) per jaar. Het maximum van de te verbeuren dwangsommen is gesteld op € 7.500,00 (zegge: zevenduizend en vijfhonderd euro);
4. een geanonimiseerde versie van de integrale tekst van dit besluit te publiceren op de website van de Omgevingsdienst Haaglanden.

Indien na het verstrijken van de onder 2. gestelde termijn een herhaling van de overtreding wordt geconstateerd, verbeurt u van rechtswege een dwangsom. Bij het bepalen van de termijn en de hoogte van de dwangsom hebben wij rekening gehouden met de aard en omvang van de overtreding.

Termijn

Het uitgangspunt van de begunstigingstermijn moet zijn dat deze niet wezenlijk langer mag worden gesteld dan noodzakelijk is om de overtreding ongedaan te maken. De termijn mag niet zo lang zijn dat het op gedogen gaat lijken.

Het uitgangspunt moet zijn dat u voldoende tijd krijgt om de overtreding ongedaan te maken zonder dat dwangsommen worden verbeurd. Een hersteltermijn is niet altijd vereist. Zo hoeft er geen hersteltermijn te worden gegeven wanneer er geen maatregelen hoeven te worden getroffen om de overtreding ongedaan te maken.



omgevingsdienst HAAGLANDEN

Wij hebben de termijn gesteld op twaalf weken omdat u dan voldoende tijd hebt om het bodemenergiesysteem zo in te regelen dat overtreding van het jaardebiet, van het debiet in de zomer en van het debiet in de winter wordt voorkomen.

Hoogte dwangsom

De opgelegde dwangsom heeft tot doel u te prikkelen om de overtreding uit eigen beweging te beëindigen en beëindigd te houden. Om die reden is een inschatting gemaakt van de kosten die u moet maken om te voldoen aan de wettelijke eisen. De dwangsom staat hiermee in redelijke verhouding tot de aard, ernst en duur van de overtreding.

Betaling

Na elke overtreding moet u uit eigen beweging binnen zes weken de genoemde bedragen betalen. U kunt de bedragen overmaken op **rekeningnummer NL 61 BNGH 0285 0105 73**, ten name van Provincie Zuid Holland, onder vermelding van 'last onder dwangsom' en de naam van uw inrichting.

Recidive

Wij wijzen u er met nadruk op dat, indien het maximale bedrag is verbeurd en de geconstateerde overtreding niet is opgeheven, een heroverweging plaatsvindt van het nu gekozen sanctiemiddel.

Strafrecht

Verder wijzen wij u er op dat bovengenoemde overtreding tevens een strafbaar feit is waarvoor strafvervolging mogelijk is. De termijn die u in deze brief is gegeven om een einde te maken aan de overtreding, staat los van de bevoegdheid om over te gaan tot strafvervolging.

Verzending

Om er zeker van te zijn dat u deze brief daadwerkelijk ontvangt, hebben wij deze brief aangetekend aan u verzonden en krijgt u ook een kopie per reguliere post.

Dit besluit treedt in werking op de dag na dagtekening van dit besluit.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

Directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage(n):

- Wet- en regelgeving, kenmerk ODH-2018-00030503

Afschrift:

- Van Leeuwen Buizen Groep, t.a.v. ... Lindtsedijk 120,
3336 LE Zwijndrecht;
- Van Leeuwen Buizen Groep, t.a.v. ... Lindtsedijk 120, 3336 LE Zwijndrecht



Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u **belanghebbende**? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de enveloppe, uiterlijk binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt naar:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (maak een kopie of noem het kenmerk);
- de argumenten voor het bezwaar.

Om uw bezwaar zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden.

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht (<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening moet u beschikken over DigiD.

Wij verzoeken u een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen aan: Omgevingsdienst Haaglanden, afdeling Toezicht & Handhaving Milieu, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag of via toezicht@odh.nl.

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website: www.zuid-holland.nl.

Waterwet

Artikel 6.4 Waterwet

1. Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van gedeputeerde staten grondwater te onttrekken of water te infiltreren:
 - a. ten behoeve van industriële toepassingen, indien de te onttrekken hoeveelheid water meer dan 150 000 m³ per jaar bedraagt;
 - b. ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem.
2. Bij provinciale verordening kan worden bepaald dat het eerste lid niet van toepassing is voor onttrekkingen waarbij de te onttrekken hoeveelheid ten hoogste 10 m³ per uur bedraagt.

Artikel 6.20 Waterwet

1. Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen mede betrekking hebben op:
 - a. financiële zekerheidsstelling voor de nakoming van krachtens de vergunning geldende verplichtingen of voor de dekking van aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit door de vergunde handeling of het staken van die handeling veroorzaakte nadelige gevolgen voor het watersysteem;
 - b. het na het staken van de vergunde handeling wegnemen, compenseren of beperken van door de vergunde handeling of het staken van die handeling veroorzaakte nadelige gevolgen voor het watersysteem.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de aan een vergunning te verbinden voorschriften en beperkingen.
3. Gedragingen in strijd met de aan een vergunning verbonden voorschriften zijn verboden.

Waterwetvergunning van 30 november 2009, kenmerk PZH-2009-142178750

Voorschrift 1.2 Waterwetvergunning

- 1.2 De te onttrekken en te retourneren hoeveelheden grondwater in de zomer (warme periode) mogen niet meer bedragen dan 25 m³ per uur, 600 m³ per etmaal en 18.600 m³ per maand. In totaal mag in de zomer (warme periode) niet meer dan 50.000 m³ grondwater per jaar worden onttrokken en geretourneerd. De te onttrekken en te retourneren hoeveelheden grondwater in de winter (koude periode) mogen niet meer bedragen dan 25 m³ per uur, 600 m³ per etmaal en 18.600 m³ per maand. In totaal mag in de winter (koude periode) niet meer dan 50.000 m³ grondwater per jaar worden onttrokken en geretourneerd. Per jaar mag in totaal niet meer dan 100.000 m³ grondwater worden onttrokken en geretourneerd.